



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области
(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области
в г. Свободный и Шимановске, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 63
об устранении выявленных нарушений

«02» апреля 2019г.

г. Свободный

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Свободном и Шимановске, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах: специалист-эксперт Зенкова Виктория Викторовна

(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

провело проверку, основанием проверки является выполнение плана проведения плановых проверок на 2019г. по распоряжению Управления Роспотребнадзора по Амурской области №155 от «28» февраля 2019г.

(основания для проведения проверки)

плановая выездная проверка соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

(вид мероприятия по контролю)

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 города Шимановска» (сокращенно МОАУ «СОШ №1»), расположенного по адресу: 676307, Амурская область, г. Шимановск, Микрорайона 1-й, корпус 4, зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС России №1 по Амурской области за ОГРН 1022800761389

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшемся органе, либо фамилия, имя отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

требований законодательства, в ходе которой (го) были выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке
-------	----------------------	---

1	В соответствии с требованиями п.3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрываются асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием. Однако на момент проверки 19.03.2019г. на территории МОАУ СОШ №1, покрытой бетонными плитами и асфальтом, местами имеются выбоины, в выбоинах отсутствует твердое покрытие. Согласно проведенным замерам поверенной рулеткой измерительной металлической №1, инвентарный №1010614021, сертификат №015647 от 03.12.2018г., действителен до 03.12.2019г., площадь поверхности территории с выбоинами составляет 795м².	Пункт 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2	В МОАУ СОШ №1 на момент проверки 19.03.2019г. необходима замена оконных блоков на новые в количестве 73шт., в т.ч.: в кабинете №31 - 3 окна, в кабинете №32 - 3 окна, в кабинете №33 - 3 окна, в кабинете №34 - 3 окна, в кабинете №36 - 3 окна, в кабинете №37 - 3 окна, в кабинете №39 - 4 окна, в подсобном помещении 3 этажа - 4 окна, в подсобном помещении 4 этажа - 4 окна, в рекреациях (коридорах) 43 окна, т.к. оконные рамы старые, деформированы, во избежание сквозняков по периметру окна, в т.ч. и фрамуги, заклеены скотчем и др. материалом, т.е. фрамуги не функционируют в холодный и переходный период года, что не позволяет проводить проветривание учебных помещений во время перемен, а также сквозное проветривание учебных помещений до начала занятий и после их окончания.	Пункт 6.6., 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3	В качестве отопительных приборов в МОАУ СОШ №1 используются чугунные радиаторы, при этом на	Пункт 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

отопительных приборах в рекреациях (всего их восемь) не оборудованы ограждения из материалов, безвредных для здоровья детей.	обучения в общеобразовательных учреждениях»
--	--

2 С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с ч.2 ст.50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 31.03.1999 г.

ПРЕДПИСЫВАЮ

в срок до 15.08.2019г. устранить выявленные нарушения

Об устранении выявленных нарушений в срок до 16.08.2019г. направить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Свободном и Шимановске, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах информацию, свидетельствующую о выполнении предписания (любые документы, заверенные печатью учреждения и росписью руководителя, и носители информации, наглядно подтверждающие, что установленные ранее нарушения устранены). На документах указывается выполнение какого пункта предписания они подтверждают.

Предоставление документов осуществляется с сопроводительным письмом, которое подлежит регистрации в установленном порядке с указанием даты и входящего номера. В сопроводительном письме должно быть описано, какие документы представляются, на скольких листах и во исполнение какого предписания. Документы должны быть удостоверены печатью и подписью лица, которому выдано предписание, с указанием «копия верна».

(подтверждающая информация)

по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Шатковского, 116

Ответственность за выполнение предписания возлагается на муниципальное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 города Шимановска»

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае непредставления или несвоевременного представления в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 300 до 500 руб., на юридических лиц - от 3000 до 5000 руб. (основание: ст. 19.7 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях»).

Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном порядке.

Предписание составлено в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Свободный и Шимановске, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах, РФ, Амурская область, г. Свободный, ул. Шатковского, 116

Предписание составлено на 2-х листах в 2-х экземплярах.

Предписание выдал:

Специалист-эксперт

(должность)

02.04.2019г.

(дата)

Предписание получил:

Директор МОАУ СОШ №1

(должность)

02.04.2019г.

(дата)



(подпись)

Зенкова Виктория Викторовна

(расшифровка подписи)

(подпись)

Афанасьева Галина Петровна

(расшифровка подписи)